

Наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда:
Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд-экспертиза"

Сведения об аккредитации:
Регистрационный номер в реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 1414
Дата внесения в реестр 14.03.2011

Сведения об аккредитации испытательной лаборатории организации, проводящей СОУТ

Регистрационный номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра)	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН35	11.05.2016	11.05.2021

ПРОТОКОЛ № 15-2/М 352-СОУТ

оценки воздействия параметров микроклимата на рабочем месте

1. Наименование работодателя:
мКОУ "Рукельская СОШ им.Н.С.Ахмедова"
2. Фактический адрес местонахождения работодателя:
3. Наименование подразделения:
отсутствует
Наименование рабочего места: 15 Помощник повара
Профессия (должность) по ОК 016-94: Повар
4. Средства измерений и сведения о государственной поверке:
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ, заводской номер: 24 393. Свидетельство о поверке № 06.021691-15 выдано ФБУ "Ростовский ЦСМ". Действительно с 07.12.2015 по 07.12.2016
5. Методы проведения измерений и анализа:
Предельно допустимые уровни установлены в соответствии с Приложениями 12,13,14 к Методике проведения специальной оценки № 33н
Отнесение условий труда на рабочем месте к классам (подклассам) условий труда в соответствии с Приложением № 15 к Методике проведения специальной оценки условий труда № 33н.

6. Результаты измерений

Место проведения измерений, общая характеристика, параметры оценки	№ п/п	Наименование фактора	Дата	Единицы измерения	Катег. работ	Нормативное значение	Фактич. значение	Класс условий труда
Кухня, у плиты Продолжительность воздействия: 50,0%	1	ТНС-индекс Температура внутри черного шара (С): 26 Температура смоченного термометра (С): 26	02.12.2016	°С	Іб	25.8	26	3.1
Кухня Продолжительность воздействия: 50,0%	2	Температура воздуха	02.12.2016	°С	Іб	19-24	20.8	2
	3	Скорость движения воздуха	02.12.2016	м/с	Іб	до 0.1	0.1	2
	4	Относительная влажность воздуха	02.12.2016	%	Іб	15-75	48	1

7. Заключение:

Значение показателя 1 не соответствует норме
Значение показателя 2 находится в норме
Значение показателя 3 находится в норме
Значение показателя 4 находится в норме

Класс (подкласс) условий труда при воздействии параметров микроклимата: 3.1

Ответственное должностное лицо организации, проводящей СОУТ, утвердившее протокол: